INSPEKTION STATIK	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Statische Elemente*** ***Arbeitsaufwand:*** 2Std./2Personen

Ort: Komplettes Gebäude

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Werkzeug und Leitern S. 7-8**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Alle tragenden Bauelemente (Dachbalken, Säulen, Wände, Stürze, Böden und Träger) untersuchen. Während der Inspektion sollte jedes einzelne Element untersucht werden.

☐ Nach neuen oder sich erweiternden Rissen oder Bodenabsenkungen in Böden, Decken oder Wänden suchen.

☐ Nach Rostflecken auf freiliegenden Betonoberflächen im Innen- und Außenbereich suchen.

☐ Nach Anzeichen von Feuchtigkeit suchen.

☐ Den Zustand aller sichtbaren tragenden Stahlelemente auf Rost und andere Auffälligkeiten kontrollieren.

☐ Kontrollieren, ob eins der zugänglichen Verbindungselemente locker sitzt.

☐ Den Zustand aller sichtbaren Schweißnähte kontrollieren.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **04.05.2020**