BRAND- U. RAUCHSCHUTZTÜREN	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Türen und Fenster*** ***Arbeitsaufwand:***

Ort:

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Niemals graphithaltige Schmiermittel im Schlosszylinder verwenden, da dies mit der Zeit zu Abnutzung führt. Die Tür darf niemals mechanisch festgestellt oder verkeilt werden!

☐ Türblatt, Zarge und Befestigung auf mechanische und korrosive Schäden kontrollieren.

☐ Die Funktion des Schlosses überprüfen und alle beweglichen Teile schmieren.

☐ Die Befestigungen der Anbauteile, wie z. B. Drücker, Schloss, Türschließer, Bänder usw. kontrollieren.

☐ Bandbolzen und Lagerringe fetten.

☐ Kontrollieren, ob die Tür dicht und selbstständig schließt.

☐ Tür festgestellt bzw. verkeilt?

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **11.12.2020**