SPÜLEN ALLER TRINKWASSERENTNAHMESTELLEN	TURNUS: wöchentlich

Bereich: ***Sanitär*** ***Arbeitsaufwand:***

Ort:

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Bei allen Entnahmestellen **die länger als eine Woche nicht benutzt werden**, muss die Leitung gespült werden.

1x wöchentlich für mindestens 1 Minute das Kaltwasser (KW) an allen Entnahmestellen laufen lassen

☐ Waschbecken KW-Leitung

☐ Spülkasten einmal betätigen

☐ Ventile (bei nicht angeschlossenen Leitungen mit Schlauch und Eimer spülen - 5 Liter genügen)

1x wöchentlich für mindestens 10 Sekunden das Warmwasser (WW) an allen Entnahmestellen laufen lassen

☐ Waschbecken WW-Leitung

☐ Ventile (bei nicht angeschlossenen Leitungen mit Schlauch und Eimer spülen - 5 Liter genügen)

☐ Bodenabläufe befüllen und bei Bedarf reinigen.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **04.05.2020**