HEIZUNGSRAUM U. -VERTEILUNG	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Heizungsanlage*** ***Arbeitsaufwand:***

Ort: Heizungsraum UG

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Ventile, die sich bereits festgesetzt haben (Kalk/Korrosion) **niemals mit Gewalt öffnen**, da die Gefahr besteht, dass diese abreißen. **Stets einen Fachmann/Installateur das Ventil wieder gangbar machen lassen**.

☐ Stelle sicher, dass die Zuluftöffnungen (wenn vorhanden) nicht blockiert sind.

☐ Entferne evtl. gelagerte Materialien, ausgenommen Reinigungsutensilien und Hygieneartikel.

☐ Reinige die Heizungsanlage äußerlich.

☐ Untersuche, ob die Isolierung von Heizungsrohren lückenlos, unbeschädigt und trocken ist.

☐ Führe eine Sichtprüfung der Verteiler der Heizungsleitungen durch. Beachte auch zusätzliche Verteiler in Revisionsöffnungen weiterer Räume. Achte dabei auf Leckagen und Anzeichen für Leckagen wie Rost, Kalk, feuchte Stellen.

☐ Überprüfe, ob sich die einzelnen Absperrventile schließen/öffnen lassen.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **16.04.2021**