HEIZÖLVERBRAUCHERANLAGE - SICHTPRÜFUNG	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Heizungsanlage*** ***Arbeitsaufwand:*** 0,5Std.

Ort: Veloraum Zugang Heizöltank

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Der Auffangraum muss stets frei und einsehbar sein.

☐ Dichtheit des Heizöltanks, der heizölführenden Rohrleitungen sowie der Befüll- und Lüftungsleitungen prüfen.

☐ Die Heizöltanks auf Beschädigungen prüfen.

☐ Den Auffangraum auf Risse, Setzungen, beschädigte oder fehlende Beschichtungen prüfen.

☐ Den Auffangraum auf Austritte von Heizöl prüfen (Leckagen)!

☐ Den ordnungsgemäßen Zustand aller Anlagenteile überprüfen, z.B. ob sich Verschraubungen gelockert haben. Überprüfen, ob die Austrittsöffnung der Lüftungsleitung gegen das Eindringen von Regenwasser geschützt ist.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **04.05.2020**