BADENTLÜFTUNG	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Lüftungssysteme*** ***Arbeitsaufwand:*** 2Std.

Ort: Mutter und Kind, Putzraum EG und Toiletten, Putzraum/Staubsaugerlager UG, Elektro und Öltankraum

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Bei Arbeiten am Ventilator diesen immer erst aussichern.

☐ Innenteile des Ventilators nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

☐ Bei stark verunreinigter Abdeckung diese vorsichtig abnehmen und mit Wasser reinigen.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **04.05.2020**