ZU- / ABLUFTSYSTEM	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Lüftungssysteme***

Arbeitsaufwand: 0.5Std./2Std. Filterwechsel

Ort: UG Saal 4, Dach

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Vor Arbeiten am Lüftungssystem ist dieses an der Steuerung auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Lüftungsanlage UG (Saal 4 und Besprechung A&B)

☐ Lüftungsschlitze von Staub befreien.

☐ Filter wechseln. Saal 4 tecnofil Spezial-Taschenfilter Art. Nr. FT-1360 QS: 2270379,2

☐ Filter wechseln. Saal A&B Spezial Taschenfilter Art. Nr. FT-1360 QS: 2270379,1

Lüftungsanlage EG (Dach Lüftungsraum)
(nur instruierte Personen!)

☐ Filter wechseln. 1x 1Stk. Feinstaub- Taschenfilter Wave Art Nr. TF-76632 QS: 2270379,5

☐ Filter wechseln. 1x 1Stk. Feinstaub- Taschenfilter Wave Art Nr. TF-75632 QS: 2270379,6

☐ Filter wechseln. 1x 1Stk. Medium- Taschenfilter Art. Nr. FT-2440 QS: 3`137`872/3

☐ Filter wechseln. 1x 1Stk. Medium-Taschenfilter Art. FT-2442 QS: 2270379,4

☐ Kondenswasserablauf reinigen.

☐ Siphon Bodenablauf mit Lappen austrocknen.

☐ Mit Staubsauger Sand und Schmutz entfernen.

☐ Mit Giesskanne Wasser im Siphon nachfüllen.

Für die Wartung der **Lüftungsanlage EG** besteht ein Service-Vertrag mit der Firma AMS Air-Material- & Service AG, 3097 Liebefeld.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.	
	VERSIONSDATUM: **04.05.2020**