ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Warmwasserbereitung*** ***Arbeitsaufwand:*** 0,5Std./1 Person

Ort: Heizungsraum

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist?

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

☐ Kontrolliere die Zuleitungen auf Beschädigungen oder Korrosion.

☐ Überprüfe die Verschraubungen auf festen Sitz.

☐ Auf Leckagen prüfen.

☐ Alle Schalter oder Drehknöpfe auf Funktion prüfen.

☐ Reinige den Warmwasserbereiter mit einem feuchten Tuch.

☐ Gegebenenfalls nach Herstellerangaben entkalken.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **04.05.2020**