| BLITZSCHUTZ - SICHTPRÜFUNG | TURNUS: jährlich |
|---|---|

***Bereich:*** ***Blitzschutz*** ***Arbeitsaufwand:***

***Ort:***

***Sicherheitshinweise***

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Werkzeug und Leitern S. 7-8**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

***Hinweis an die Ältesten***

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

***Arbeitsschritte / Hinweise***

***HINWEIS:*** Diese Sichtprüfung soll ausschließlich von gut zugänglichen Bereichen erfolgen und nicht auf oder an Dächern.

☐ Sichtprüfung aller Elemente der Blitzschutzanlage auf Beschädigungen oder Verwitterung.

☐ Prüfen von Fang- und Ableiteinrichtungen sowie aller Verbindungsbauteile auf lose Verbindungen.

☐ Überprüfung der Befestigung an sämtlichen zugänglichen Bauteilen.

***Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?***

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

***VERSIONSDATUM:*** **04.05.2020**