CO-WARNMELDER	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Technische Einrichtungen*** ***Arbeitsaufwand:***

Ort:

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Werkzeug und Leitern S. 7-8**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Vor Wartung der CO Melder die im Gebäude anwesenden Personen informieren.
Diesen Test nur mit passendem Gehörschutz durchführen.

☐ Kontrollieren, ob alle Defekte, die im Prüfprotokoll protokolliert worden sind, behoben wurden.

☐ Überprüfen, ob die CO Eindringöffnungen frei sind (z.B. Abdeckungen, Verschmutzung durch Flusen und Stäube).

☐ Reinigen des Warnmelders: Gehäuse bei Bedarf außen gelegentlich mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen.

☐ **Wichtig**: Keine Reinigungsmittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder Polituren verwenden, auch nicht aus Sprühdosen. Keine Lufterfrischersprays, Haarsprays, Farbsprays oder andere Treibgase in der Nähe des CO-Warnmelders versprühen. Keine Lufterfrischer in der Nähe des CO-Warnmelders aufstellen.

☐ Kontrollieren, ob eine funktionsrelevante Beschädigung des CO Warnmelders vorliegt.

☐ Die Funktion des CO Warnmelders überprüfen, indem man den Testknopf betätigt.

☐ Die Ergebnisse im Prüfprotokoll protokollieren.

Alle sieben Jahre:

Die vorhandenen CO Warnmelder durch neue ersetzen.

Der nächste Termin kann dem Jahresplan entnommen werden.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **12.06.2020**